

ПРОТОКОЛ
заседания Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения
Кабардино-Балкарской Республики

24 октября 2023 года

№ 4РШ-пр

г. Нальчик

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:

Говоров Сергей Анатольевич	Первый заместитель Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики, руководитель Штаба
----------------------------------	---

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Ахубеков Шамиль Асланбиевич	министр промышленности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики, заместитель руководителя штаба
Кушаева Марина Сафарбиевна	начальник отдела перспективного развития энергетики, энергоэффективности и энергосбережения Министерства промышленности, энергетики и торговли КБР, секретарь Штаба
Болдышев Сергей Викторович	директор филиала публичного акционерного общества «Россети» - Северо-Кавказское предприятие магистральных электрических сетей
Каблов Дмитрий Стойанович	главный инженер акционерного общества «Городские электрические сети», г. Прохладный
Камарзаев Эдуард Амурханович	ведущий эксперт Министерства промышленности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики
Кладько Игорь Евгеньевич	директор филиала ПАО «РусГидро» - «Кабардино-Балкарский филиал»
Мацухов Мурид Борисович	заместитель генерального директора - главный инженер АО «Газпром газораспределение Нальчик»
Надежин Михаил Владимирович	начальник главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Кабардино-Балкарской Республике
Озроков Залим Хазритович	главный инженер общества с ограниченной ответственностью «Новые тепловые сети»

Пеганов Сергей Николаевич	начальник отдела энергетического надзора и по надзору за гидротехническими сооружениями по Кабардино-Балкарской Республике Кавказского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
Унажоков Астемир Нажмудинович	заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства – главный архитектор Кабардино-Балкарской Республики
Чимаев Тахир Жунусович	заместитель председателя Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору
Яганов Алибек Ауладинович	первый заместитель директора - главный инженер филиала публичного акционерного общества «Россети Северный Кавказ» - «Каббалкэнерго»

Повестка дня

I. Отчет руководителей энергоснабжающих и генерирующих предприятий Кабардино-Балкарской Республики:

О готовности объектов топливно-энергетического комплекса Кабардино-Балкарской Республики к осенне-зимнему периоду 2023-2024 годов.

О проведении совместных учений по ликвидации аварийных ситуаций с угрозой нарушения электроснабжения в условиях низких температур наружного воздуха.

II. Об организации работы по проведению оценки готовности АО «Городские электрические сети», г. Прохладный (далее – ТСО) к работе в отопительный сезон 2023-2024 гг. с учетом новых требований Положения о проведении в Кабардино-Балкарской Республике оценки готовности территориальных сетевых организаций к предотвращению нарушений электроснабжения и (или) ликвидации его последствий в отопительный сезон.

III. О результатах работы комиссии Министерства промышленности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики по оценке готовности АО «Городские электрические сети», г. Прохладный (ТСО) к работе в отопительный сезон 2023-2024 гг.

IV. О проведении анализа текущих ИНФ ТСО, рассчитанных по состоянию на 25.09.2023 г. и перечня ТСО, имеющих в 2023 году высокий уровень аварийности и значительное количество существенных нарушений порядка представления исходных данных для определения фактических показателей надежности и качества.

V. Об определении и формировании перечня ТСО, требующих проведения выездной проверки достоверности предоставляемых сведений о выполнении основных и дополнительных условий готовности на основании результатов анализа.

VI. Разное.

ВЫСТУПИЛИ:

Ахубеков Ш.А., Болдышев С.В., Яганов А.А., Кладько И.Е.,
Каблов Д.С., Мацухов М.Б.

Принять к сведению информацию министра промышленности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики, заместителя руководителя Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения КБР (далее - Штаб КБР) Ахубекова Ш.А. о том, что:

организации топливно-энергетического комплекса отопительный сезон 2022-2023 годов в целом прошли в штатном режиме, чрезвычайных ситуаций с продолжительным ограничением энергоснабжения потребителей не допущено.

Штаб КБР в соответствии с Правилами оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 10 мая 2017 года № 543 «О порядке оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон», проводит проверку хода подготовки к осенне-зимнему периоду 2023-2024 годов и представляет ежемесячно соответствующий отчет согласно Регламенту работы Штаба КБР в секретариат Федерального штаба.

Министерством промышленности, энергетики и торговли КБР проводится проверка готовности ТСО к работе в отопительный сезон с учетом новых требований Положения о проведении в Кабардино-Балкарской Республике оценки готовности территориальных сетевых организаций к предотвращению нарушений электроснабжения и (или) ликвидации его последствий в отопительный сезон (далее - Положение).

Организована работа по проведению оценки готовности АО «Городские электрические сети», г. Прохладный (далее - ТСО) к работе в отопительный сезон 2023-2024 гг. с учетом новых требований Положения.

Проведено заседание комиссии Министерства промышленности, энергетики и торговли КБР по оценке готовности АО «Городские электрические сети», г. Прохладный к работе в отопительный сезон 2023-2024 гг., которая создана приказом от 24.08.2023 г. № 393 «О комиссии по проверке готовности к ОЗП ТСО в КБР» (*копия протокола и приказа прилагаются*).

Проведен анализ текущих ИНФ ТСО, рассчитанных по состоянию на 25.09.2023 г. и перечня ТСО, имеющих в 2023 году высокий уровень аварийности и значительное количество существенных нарушений порядка представления исходных данных для определения фактических показателей надежности и качества. В результате проведенного анализа установлено, что на территории региона отсутствует ТСО с высоким уровнем аварийности и нарушением порядка представления исходных данных для определения фактических показателей надежности и качества в АС СиОИ (*копии форм отчетности прилагаются*).

ТСО, требующих проведения выездной проверки достоверности предоставляемых сведений о выполнении основных и дополнительных условий готовности на основании результатов анализа, нет. Все требования к ТСО исполняются по данному направлению деятельности в установленные сроки.

Согласно полученным результатам по оценке готовности к работе в отопительный сезон 2023-2024 гг. и проведенному анализу представленной информации ТСО приказом Министерства промышленности, энергетики и торговли КБР от 17.10.2023 г. № 548 АО «Городские электрические сети», г. Прохладный выдан паспорт готовности с оценкой «Готов» (*копии приказа и паспорта готовности ТСО прилагаются*).

В соответствии с Правилами оценки готовности к отопительному сезону проверяется реализация Плана мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду 2023-2024 гг. предприятий ТЭК, функционирующих на территории КБР, утвержденного распоряжением Правительства КБР от 31 марта 2024 г. № 138-РП «О подготовке организаций Кабардино-Балкарской Республики к работе в осенне-зимний период 2023-2024 гг.».

На отчетную дату ремонтными программами предприятий ТЭК намечено выполнение мероприятий, направленных на подготовку к успешному прохождению ОЗП в объеме 511 млн. рублей, освоено 411 млн. рублей или 81 %. Мероприятия по программе реализуются согласно графику.

Общая готовность объектов ТЭК на отчетную дату составляет 92 %.

Проверена работоспособность 58 автономных резервных источников общей мощностью 5229,5 кВт.

Для аварийно-восстановительных работ на предприятиях ТЭК созданы 109 бригад численностью 926 человек. Бригады оснащены 256 единицами спецтехники, а также техническими средствами и оборудованием в необходимом объеме.

На предприятиях ТЭК республики имеется необходимый аварийный запас материалов, запасных частей и оборудования на общую сумму 116 млн. рублей.

Объектовые, противоаварийные тренировки по отработке действий при ликвидации возможных аварийных ситуаций в условиях низких температур с ГУ МЧС России по КБР проводятся согласно утвержденным планам.

При подготовке к работе электросетевого хозяйства в осенне-зимнем периоде особое внимание уделяется расчистке трасс линий электропередачи,

замене дефектной изоляции, проверке устройств релейной защиты и автоматики, подготовке аппаратуры и схем плавки гололеда, техническому состоянию автотранспорта, оперативному взаимодействию дежурных служб.

Организовано постоянное взаимодействие субъектов энергетики, ответственных потребителей электроэнергии с органами исполнительной власти, выполнение профилактических мероприятий по подготовке инфраструктурных и социальных объектов к прохождению паводкового и пожароопасного периодов, организация взаимодействия дежурно-диспетчерских служб (ЕДДС) муниципальных районов при возникновении чрезвычайных ситуаций, подтоплений и пожаров, приведших к повреждению оборудования и отключению потребителей.

Соблюдается Регламент взаимодействия Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения КБР с Правительственной комиссией по обеспечению безопасности электроснабжения (Федеральным штабом), Дежурной службы с субъектами электроэнергетики.

Директора филиала ПАО «Россети» Северо-Кавказского предприятия магистральных электрических сетей Болдышева С.В. о том, что:

при подготовке к ОЗП намечено выполнение ремонтной программы на сумму 67 млн. рублей, освоено 67 млн. рублей или 100 %. Индекс готовности составляет – 99.

Имеется возможность непосредственного доступа к использованию аварийного резерва МЭС Юга (г. Минеральные Воды), а также при необходимости ко всему аварийному резерву ПАО «Россети». Проверена работоспособность 20 автономных резервных источников общей мощностью 4 056 кВт.

Для аварийно-восстановительных работ на предприятии созданы 65 бригад численностью 523 человека. Бригады оснащены 187 единицами спецтехники, а также техническими средствами и оборудованием в необходимом объеме.

Первого заместителя директора - главного инженера филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Каббалкэнерго» Яганова А.А. о том, что:

намечено выполнение ремонтной программы в объеме 216 млн. рублей при подготовке к ОЗП, освоено 218 млн. рублей или 101 %. Индекс готовности равен – 97.

Имеется необходимый аварийный запас материалов, запасных частей и оборудования на сумму 21 млн. рублей.

Проверена работоспособность 11 автономных резервных источников общей мощностью 146 кВт. Для аварийно-восстановительных работ на предприятии созданы 23 бригады численностью 92 человека. Бригады оснащены 28 единицами спецтехники (автовышки, автокраны, ямобуры), 38 единицами автотранспорта (бригадные машины, легковые, тягачи), а также техническими средствами и оборудованием в необходимом объеме.

Директора филиала ПАО «РусГидро» - «Кабардино-Балкарский филиал» Кладыко И.Е. о том, что:

намечено выполнение ремонтной программы в объеме 119 млн. рублей при подготовке к ОЗП, освоено 52 млн. рублей или 44 %. Индекс готовности равен – 99 – «Готов», в том числе:

Аушигерская ГЭС составляет 100 – «Готов»;

Кашхатау ГЭС составляет 99 – «Готов»;

Зарагижская ГЭС составляет 100 – «Готов»;

Баксанская ГЭС составляет 100 – «Готов».

Имеется необходимый аварийный запас материалов, запасных частей и оборудования на сумму 64 млн. рублей. Проверена работоспособность 10 автономных резервных источников общей мощностью 832 кВт.

Для аварийно-восстановительных работ на предприятии создана бригада численностью 8 человек. Аварийная бригада укомплектована специальным оборудованием, инструментом и имуществом в соответствии с табелями и нормами оснащенности. Проведен инструктаж по вопросам оповещения, сбора и обеспечения готовности к действиям по ликвидации возможных аварийных и чрезвычайных ситуаций.

Главного инженера АО «Городские электрические сети», г. Прохладный Каблова Д.С. о том, что:

в соответствии с приказом АО «Городские электрические сети» от 29.12.2022 г. № 201-ОД «Об организации подготовки к прохождению осенне-зимнего периода 2023-2024 годов», разработан план мероприятий выполнения эксплуатационных и ремонтных работ, в целях обеспечения надежного функционирования электросетевого хозяйства АО «Городские электрические сети» в осенне-зимний период 2023-2024 годов.

Намечено выполнение ремонтной программы на сумму 0,243206 млн. рублей, освоено 100 %. Готовность на отчетную дату 100 %.

Проверена работоспособность 1 автономного резервного источника общей мощностью 100 кВт.

Для ликвидации нештатных ситуаций сформированы 5 аварийно-восстановительных бригад численностью 15 человек, оснащенных спецтехникой - 5 автоподъемников, 1 автокран, 1 ямобур.

Имеется необходимый аварийный запас материалов, запасных частей и оборудования на сумму 0,153 тыс. рублей.

Комиссия Министерства промышленности, энергетики и торговли КБР провела выездную проверку готовности АО «Городские электрические сети», г. Прохладный (далее - ТСО) к работе в отопительный сезон 2023-2024 гг., с учетом требований Положения о проведении в Кабардино-Балкарской Республике оценки готовности территориальных сетевых организаций к предотвращению нарушений электроснабжения и (или) ликвидации его

последствий в отопительный сезон, утвержденного протоколом заседания Штаба КБР от 29.09.2022 г. № 4РШ-пр.

В соответствии с Положением осуществлена оценка готовности к предотвращению нарушений электроснабжения ТСО, владеющих на праве собственности или ином законном основании только объектами электросетевого хозяйства с высшим классом номинального напряжения ниже 110 кВ.

Согласно решению Штаба КБР комиссия Министерства промышленности, энергетики и торговли КБР провела проверку полноты и достоверности сведений, предоставленных ТСО в рамках оценки, посредством верификации информации со сведениями, имеющимися в распоряжении Министерства промышленности, энергетики и торговли КБР.

АО «Городские электрические сети», г. Прохладный готово к прохождению осенне-зимнего периода 2023-2024 годов.

Министерством выдан обществу Паспорт готовности к ОЗП 2023-2024 гг.

Генерального директора ООО «Промэлектросеть», г. Прохладный Хаджиева Д.Р. о том, что:

намечено выполнение ремонтной программы в объеме 2,7 млн. рублей при подготовке к ОЗП, освоено 2,7 млн. руб. или 100 %.

Индекс готовности на отчетную дату равен – 100.

Имеется необходимый аварийный запас материалов, запасных частей и оборудования на сумму 0,7 млн. рублей.

Проверена работоспособность 2 автономных резервных источников общей мощностью 11,5 кВт. Для аварийно-восстановительных работ на предприятии создана бригада численностью 4 человек. Бригада оснащена 2 единицами спецтехники, а также техническими средствами и оборудованием в необходимом объеме.

Заместителя исполнительного директора - главного инженера АО «Газпром газораспределение Нальчик» Мацухова М.Б. о том, что:

издан Приказ АО «Газпром газораспределение Нальчик» от 17.02.2023 г. № 40 «О подготовке к работе в осенне-зимний период 2023-2024 гг.».

Намечено выполнение ремонтной программы в объеме 109 млн. рублей, освоено 72 млн. рублей или 66 %. Готовность на отчетную дату составляет 86 %.

Планируется оснастить аварийный запас материалов, запасных частей и оборудования на сумму 30 млн. рублей.

Проверена работоспособность 14 автономных резервных источников общей мощностью 84 кВт.

Для аварийно-восстановительных работ на предприятии создано 14 бригад заступающих на смену, численностью по 4, 3, 2 человека в бригаде, всего численность работников аварийно-диспетчерской службы 284 человек из них

специалистов 105 человек, рабочих 179 человек. Бригады оснащены 22 единицами спецтехники, а также техническими средствами и оборудованием в необходимом объеме.

РЕШИЛИ:

1. Руководителям филиалов ПАО «Россети» Северо-Кавказское предприятие МЭС (Болдышев С.В.), ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Каббалкэнерго» (Каров М.А.), ПАО «РусГидро» - «Кабардино-Балкарский филиал» (Кладько И.Е.), АО «Городские электрические сети», г. Прохладный (Литвинов Р.А.), ООО «Промэлектросеть», г. Прохладный (Хаджиев Д.Р.), АО «Газпром газораспределение Нальчик» (Вороков З.В.) обеспечить:

надежное и бесперебойное энергоснабжение потребителей Кабардино-Балкарской Республики;

постоянное взаимодействие дежурных служб субъектов энергетики, ответственных потребителей электро-, газа с едиными дежурно-диспетчерскими службами (ЕДДС) органов местного самоуправления;

наличие резервных источников электроснабжения для собственных нужд, а также для электроснабжения социально значимых объектов на случай ЧС;

исполнение Регламента взаимодействия Дежурной службы (ДС) субъекта электроэнергетики с ДС Штаба КБР, Правительственной комиссией по обеспечению безопасности электроснабжения (Федерального штаба);

постоянный контроль платежной дисциплины потребителей энергоресурсов, в том числе за услуги по передаче электроэнергии.

Срок: постоянно.

Представление в Министерство промышленности, энергетики и торговли КБР копию Паспорта готовности к ОЗП ТСО с Актом проверки готовности объектов предприятия к работе в осенне-зимний период 2023-2024 годов или копии приказа Минэнерго России о признании готовности ТСО к ОЗП.

Срок: по мере получения документа, но не позднее 15 ноября 2023 г.

2. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления КБР обеспечить:

соблюдение потребителями электрической энергии Правил охраны линий электропередачи, оперативного мониторинга состояния электрических сетей и надежности работы оборудования на вверенной территории;

оперативное взаимодействие муниципальных ЕДДС с дежурными службами филиалов ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Каббалкэнерго», ПАО «Россети» Северо-Кавказское предприятие МЭС, АО «Городские электрические сети», г. Прохладный, ООО «Промэлектросеть», г. Прохладный, АО «Газпром газораспределение Нальчик» для мониторинга состояния

электрических, газовых сетей и надежности снабжения потребителей энергетическими ресурсами.

Срок: постоянно.

3. Рекомендовать Главному управлению МЧС России по КБР (Надежин М.В.) продолжить совместные учения с субъектами электроэнергетики КБР по ликвидации аварийных ситуаций с угрозой нарушения энергоснабжения при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проверке системы оповещения.

4. Министерству промышленности, энергетики и торговли КБР (Ш.А. Ахубеков):

представить в Федеральный штаб результаты оценки готовности к ОЗП АО «Городские электрические сети», г. Прохладный (ТСО), как владеющему на праве собственности или ином законном основании объектами электросетевого хозяйства с высшим классом номинального напряжения ниже 110 кВ ТСО, соответствующей критерии Положения о проведении в КБР оценки готовности территориальных сетевых организаций к предотвращению нарушений электроснабжения и (или) ликвидации его последствий в отопительный сезон копии Паспорта готовности ТСО, приказа Министерства промышленности, энергетики и торговли КБР с «Чек лист проверки подготовки к ОЗП территориальных сетевых организаций (ТСО) (0,4-35 кВ) и результатов их расчета»;

разместить на официальном сайте в сети Интернет копии приказа Министерства промышленности, энергетики и торговли КБР от 17.10.2023 г. № 548 «О результатах оценки готовности ТСО АО ГЭС, г. Прохладный к ОЗП», паспорта готовности ТСО, протокола заседания комиссии.

Срок: до 5 ноября 2023 г.

5. Штабу по обеспечению безопасности электроснабжения Кабардино-Балкарской Республики продолжить взаимодействие с Федеральным штабом в части своевременного обеспечения информацией о выполняемой работе.

6. Контроль за исполнением настоящего протокола оставляю за собой.

Первый заместитель
Председателя Правительства
Кабардино-Балкарской Республики,
руководитель Штаба



С.А. Говоров