

ПРОТОКОЛ
заседания Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения
Кабардино-Балкарской Республики

27 апреля 2026 года № 2РШ-пр г. Нальчик

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:

Говоров Сергей Анатольевич	Первый заместитель Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики (руководитель Штаба)
----------------------------------	--

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Ахубеков Шамиль Асланбиевич	министр промышленности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики (заместитель руководителя штаба)
Загаштоков Резуан Анатольевич	директор филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Каббалкэнерго» (заместитель руководителя штаба)
Кушаева Марина Сафарбиевна	начальник отдела перспективного развития энергетики, энергоэффективности и энергосбережения Министерства промышленности, энергетики и торговли КБР (секретарь Штаба)
Ашев Резуан Ауесович	заместитель главного инженера по технической части Филиала ПАО «РусГидро» - «Кабардино-Балкарский филиал»
Болдышев Сергей Викторович	директор филиала ПАО «Россети» - Северо-Кавказское предприятие магистральных электрических сетей
Гарибян Аракел Игоревич	первый заместитель директора – главный диспетчер филиала АО «СО ЕЭС» Регионального диспетчерского управления энергосистемами республик Северного Кавказа и Ставропольского края
Датчиев Сафар Хаджимуратович	главный инженер ООО «Промэлектросеть»
Камарзаев Эдуард Амурханович	ведущий эксперт Министерства промышленности, энергетики и торговли КБР

Каров Артур Арсенович	заместитель начальника ООАР, ПОИ и ПБДД УГИБДД по КБР
Кумахова Анна Валентиновна	руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы России по КБР
Мацухов Мурид Борисович	заместитель генерального директора - главный инженер АО «Газпром газораспределение Нальчик»
Пеганов Сергей Николаевич	начальник отдела энергетического надзора и по надзору за гидротехническими сооружениями по КБР Кавказского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
Унажоков Астемир Нажмудинович	заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства – главный архитектор Кабардино-Балкарской Республики
Хашхожев Эльдар Русланович	врио начальника ГУ МЧС России по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по КБР
Чимаев Тахир Жунусович	заместитель председателя Государственного комитета КБР по тарифам и жилищному надзору
Яганов Алибек Ауладинович	первый заместитель директора - главный инженер филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Каббалкэнерго»

ПОВЕСТКА ДНЯ

I. Отчет руководителей субъектов электроэнергетики, функционирующих на территории Кабардино-Балкарской Республики:

1. Об организации исполнения и учета в работе мероприятий протокола заочного заседания Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (федерального штаба) от 27.03.2026 № СЦ-92пр под руководством Министра энергетики Российской Федерации С.Е. Цивилева по вопросам обеспечения готовности объединённой энергосистемы Юга

к прохождению периода экстремально высоких температур 2026 года и развитию энергосистемы.

2. О принятии мер по предотвращению возникновения нештатных ситуаций на объектах электроэнергетики во время прохождения периода экстремально высоких температур 2026 года.

3. Об организации постоянного взаимодействия субъектов электроэнергетики, ответственных потребителей электроэнергии с органами исполнительной власти, выполнении профилактических мероприятий по подготовке инфраструктурных и социальных объектов к указанному периоду.

4. Об утверждении комплекса мер, направленных на минимизацию рисков возникновения аварий на объектах электроэнергетики и нарушения электроснабжения потребителей во время прохождения периода экстремально высоких температур 2026 года, в том числе оснащении соответствующих СЗО резервными источниками электроснабжения (в части касающейся).

5. Об итогах прохождения осенне-зимнего периода 2025-2026 годов и о начале подготовки к осенне-зимнему периоду 2026-2027 годов.

II. Отчет руководителей территориальных сетевых организаций, функционирующих на территории Кабардино-Балкарской Республики, о ходе подготовки к проведению в 2026 году в Российской Федерации единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) в целях обеспечения надежного электроснабжения пунктов его проведения в основной период с 1 июня по 9 июля 2026 года:

1. Об организации и обеспечении особого контроля за бесперебойным электроснабжением объектов, задействованных для проведения основного периода ЕГЭ.

2. Об обеспечении контроля за наличием и исправным состоянием резервных источников электроснабжения и готовности перевода пунктов проведения ЕГЭ на децентрализованное электроснабжение, готовности горячих линий и аварийных бригад организации.

3. Об организации взаимодействия руководителей образовательных организаций, на базе которых организованы пункты проведения ЕГЭ, с сетевыми и ресурсоснабжающими организациями, обеспечивающими электроснабжение пунктов проведения ЕГЭ.

III. Разное.

ВЫСТУПИЛИ:

Ахубеков Ш.А., Ашев Р.А., Болдышев С.В., Гарибян А.И.,
Датчиев С.Х., Яганов А.А.

Принять к сведению информацию министра промышленности, энергетики и торговли КБР, заместителя руководителя Штаба Ахубекова Ш.А. о принятых мерах по повышению безопасности функционирования электроэнергетических объектов в период экстремально высоких температур 2026 года и развитию энергосистемы согласно рекомендации Федерального штаба, в том числе:

1. Об организации исполнения и учета в работе мероприятий протокола заочного заседания Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (федерального штаба) от 27.03.2026 № СЦ-92пр под руководством Министра энергетики Российской Федерации С.Е. Цивилева по вопросам обеспечения готовности объединённой энергосистемы Юга к прохождению периода экстремально высоких температур 2026 года и развитию энергосистемы.

2. О принятии мер по предотвращению возникновения нештатных ситуаций на объектах электроэнергетики во время прохождения периода экстремально высоких температур 2026 года.

3. Об организации постоянного взаимодействия субъектов электроэнергетики, ответственных потребителей электроэнергии с органами исполнительной власти, выполнении профилактических мероприятий по подготовке инфраструктурных и социальных объектов к указанному периоду.

4. Об утверждении комплекса мер, направленных на минимизацию рисков возникновения аварий на объектах электроэнергетики и нарушения электроснабжения потребителей во время прохождения периода экстремально высоких температур 2026 года, в том числе оснащении соответствующих СЗО резервными источниками электроснабжения (в части касающейся).

5. Об итогах прохождения осенне-зимнего периода 2025-2026 годов и о начале подготовки к осенне-зимнему периоду 2026-2027 годов.

Отчет руководителей территориальных сетевых организаций, функционирующих на территории Кабардино-Балкарской Республики, о ходе подготовки к проведению в 2026 году в Российской Федерации единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) в целях обеспечения надежного

электроснабжения пунктов его проведения в основной период с 1 июня по 9 июля 2026 года:

1. Об организации и обеспечении особого контроля за бесперебойным электроснабжением объектов, задействованных для проведения основного периода ЕГЭ.

2. Об обеспечении контроля за наличием и исправным состоянием резервных источников электроснабжения и готовности перевода пунктов проведения ЕГЭ на децентрализованное электроснабжение, готовности горячих линий и аварийных бригад организации.

3. Об организации взаимодействия руководителей образовательных организаций, на базе которых организованы пункты проведения ЕГЭ, с сетевыми и ресурсоснабжающими организациями, обеспечивающими электроснабжение пунктов проведения ЕГЭ.

Заслушивание отчетов руководителей субъектов энергетики:

о существующих резервах необходимых материалов, техники, оборудования и автотранспорта для оперативной ликвидации возможных повреждений, и аварийных ситуаций;

о наличии и состоянии резервных источников электроснабжения, их количестве, местах размещения и готовности для электроснабжения СЗО;

о взаимодействии с ЕДДС районов при возникновении чрезвычайных ситуаций в период экстремально высоких температур 2026 года, приведших к повреждению оборудования и отключению потребителей;

о подготовке к прохождению осенне-зимнего периода 2026-2027 гг.;

о соблюдении субъектами электроэнергетики, организациями и ведомствами требований Правил технологического присоединения к электрическим сетям (отчёт сетевых организаций, других собственников электрических сетей);

об обеспечении социально-значимых объектов РИСЭ;

о бесхозных электросетевых объектах;

о мерах по реализации постановления Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. № 1869 «Об установлении запрета на осуществление майнинга цифровой валюты (в том числе участие в майнинг-пуле) в отдельных субъектах Российской Федерации и на отдельных территориях субъектов Российской Федерации»;

о порядке взаимодействия дежурно-диспетчерской службы организации электроэнергетики с Дежурной службой Штаба КБР по электронной почте: Shtabtekkbr@mail.ru в случае возникновения аварий, чрезвычайных ситуаций, актов незаконного вмешательства или иных событий, которые могут повлечь нарушение функционирования объектов электроэнергетики;

о готовности горячих линий Филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Каббалкэнерго» (88662) 77-19-45 и ТСО по оповещению населения о нарушениях электроснабжения потребителей и о сроках окончания аварийно-восстановительных работ;

о контроле за наличием и исправным состоянием резервных источников электроснабжения на территории субъекта электроэнергетики;

об организации на период выходных и праздничных дней дежурств из числа ответственных руководителей согласно утвержденному графику;

о принятии мер по усилению пожарной безопасности объектов организаций энергетики, режима охраны в целях недопущения проникновения на территорию посторонних лиц;

о незамедлительном информировании ответственного дежурного Штаба КБР в случае возникновения технологических нарушений, аварий, нештатных или чрезвычайных ситуаций на объектах энергетики по телефонам 89604293996, 89287004080, а также направлении отчета по установленной форме на адреса электронной почты: Shtabtekkbr@mail.ru, tekkbr@mail.ru в соответствии с требованиями Регламента взаимодействия Штаба КБР и Дежурных служб субъектов энергетики, в том числе об устранении нарушений на данных объектах;

о создании для аварийно-восстановительных работ на предприятиях ТЭК 108 бригад численностью 754 человека, которые оснащены 226 единицами спецтехники, а также техническими средствами и оборудованием в необходимом объеме, о наличии на предприятиях энергетики республики необходимого аварийного запаса материалов, запасных частей и оборудования на общую сумму 106,16 млн. рублей, о проверке работоспособности 31 автономных резервных источников общей мощностью 1728 кВт;

о необходимости в целях предотвращения нарушений электроснабжения на объектах электроэнергетики во время прохождения паводкового и пожароопасного периодов, обеспечения контроля за функционированием субъектов электроэнергетики в данные периоды, а также организации взаимодействия органов исполнительной власти и организаций при ликвидации последствий возможных нарушений электроснабжения согласно Плану работы Штаба КБР на 2026 год;

осуществления контроля за надежным функционированием объектов электроэнергетики в период экстремально высоких температур 2026 года, обеспечения готовности к возникновению нештатных ситуаций;

об организации:

проверки функционирования дежурной службы (ДС) предприятия с ДС Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения КБР, определенного в соответствии с Регламентом взаимодействия Штаба КБР и ТСО;

подготовки к проведению в 2026 году в Российской Федерации единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) в целях обеспечения надежного электроснабжения пунктов его проведения в основной период с 1 июня по 9 июля 2026 года;

проведения совместных учений с территориальными подразделениями ГУ МЧС России по КБР и органов местного самоуправления по ликвидации последствий нарушений электроснабжения в указанные периоды.

Первого заместителя директора – Главного диспетчера филиала АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистем республик Северного Кавказа и Ставропольского края» Гарибяна А.И. о том, что:

организовано исполнение мероприятий протокола заочного заседания Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (федерального штаба) от 27.03.2026 № СЦ-92пр под руководством Министра энергетики Российской Федерации С.Е. Цивилева по вопросам обеспечения готовности объединённой энергосистемы Юга к прохождению периода экстремально высоких температур 2026 года;

Выполнение мероприятий, предусмотренных утвержденным планом мероприятий по обеспечению надежной работы ОЭС Юга при прохождении ПЭВТ-2026.

Субъектам электроэнергетики, являющимися собственниками и иными законными владельцами объектов энергетики на территории Кабардино-Балкарской Республики (филиалов ПАО «РусГидро» - «Кабардино-Балкарский филиал», ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Каббалкэнерго», ПАО «Россети» Северо-Кавказское ПМЭС, ОАО «РЖД» Трансэнерго Северо-Кавказская дирекция по энергообеспечению Прохладненская дистанция электроснабжения), обеспечить исполнение «Плана мероприятий по обеспечению надежной работы ОЭС Юга при прохождении ПЭВТ 2026 года» (далее – План мероприятий) утвержденного Протоколом заочного заседания Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (федерального штаба) от 27.03.2026 № СЦ-92пр под руководством Министра энергетики Российской Федерации С.Е. Цивилева.

Директора филиала ПАО «Россети» Северо-Кавказского предприятия магистральных электрических сетей Болдышева С.В. о том, что:

отопительный сезон 2025-2026 годов объекты филиала в целом прошли в штатном режиме, чрезвычайных ситуаций с продолжительным ограничением энергоснабжения потребителей не допущено.

Для аварийно-восстановительных работ созданы 65 бригад численностью 523 человек, оснащенных техническими средствами и оборудованием в необходимом объеме. Бригады также оснащены 186 единицами спецтехники.

Проверена работоспособность 3 автономных резервных источников общей мощностью 600 кВт.

При подготовке к прохождению осенне-зимнего периода 2026-2027 годов запланированы следующие мероприятия по филиалу: ручная и механизированная расчистка трасс ВЛ, замена дефектных изоляторов, установка птицезащитных устройств, текущий и средний ремонт выключателей, ремонт средств СДТУ, РЗ и ПА, АСУ, АСКУЭ, СИ и транспорта.

Технологическое освидетельствование, диагностика и испытания оборудования выполняются согласно намеченным планам.

Первого заместителя директора - главного инженера филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Каббалкэнерго» Яганова А.А. о том, что:

отопительный сезон 2025-2026 годов объекты филиала в целом прошли в штатном режиме, чрезвычайных ситуаций с продолжительным ограничением энергоснабжения потребителей не допущено.

Имеется необходимый аварийный запас материалов, запасных частей и оборудования.

Проверена работоспособность 1 автономных резервных источников общей мощностью 100 кВт.

Для аварийно-восстановительных работ на предприятии созданы 23 бригады численностью 92 человека. Бригады оснащены 8 единицами спецтехники (автовышки, автокраны, ямобуры), 38 единицами автотранспорта (бригадные машины, легковые, тягачи), а также техническими средствами и оборудованием в необходимом объеме.

Начата подготовка объектов филиала к прохождению осенне-зимнего периода 2026-2027 годов, в целях обеспечения надежного функционирования электросетевых объектов.

Разработаны и утверждены графики аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности) на 2026 год.

Ведется подготовка к проведению в 2026 году в Российской Федерации единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) для обеспечения надежного электроснабжения пунктов его проведения в основной период с 1 июня по 9 июля 2026 года согласно рекомендации Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (Федерального штаба) на территории Кабардино-Балкарской Республики с обеспечением контроля:

за бесперебойным электроснабжением объектов, задействованных для проведения основного периода ЕГЭ;

за наличием и исправным состоянием резервных источников электроснабжения на территории региона. Проверки работоспособности автономных резервных источников на объектах ТСО.

В случае возникновения технологических нарушений, аварий, нештатных или чрезвычайных ситуаций на объектах электроэнергетики, обеспечивающих проведение ЕГЭ, в том числе информация об устранении нарушений на данных объектах незамедлительно будет направлена Дежурной службе Штаба на адрес электронной почты: Shtabtekkbr@mail.ru.

О выполнении плана мероприятий по обеспечению надежной работы ОЭС Юга при прохождении периода экстремально высоких температур 2026 года в Кабардино-Балкарской Республике (протокол МЭ РФ от 27.03.2026 № СЦ-92пр) филиалом.

В соответствии с п.6. решения протокола, на основании Правил разработки и применения графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности) и использования противоаварийной автоматики, утвержденных приказом Минэнерго России от 06 июня 2013 года № 290 и в соответствии с «Заданием Филиала АО «СО ЕЭС» Северокавказское РДУ на разработку графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности)» в Филиале ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Каббалкэнерго» разработаны, согласованы и утверждены на период с 1 октября 2025 г. по 1 октября 2026 г. в установленном Правилами порядке следующие графики аварийного ограничения:

- график ограничения режима потребления электрической энергии;
- график ограничения режима потребления электрической мощности;
- график временного отключения потребления.

Графики аварийного ограничения разработаны в соответствии со следующими требованиями.

1. Обеспечена минимизация включения в указанные графики нагрузки населения и приравненных к нему потребителей, а также объектов социальной инфраструктуры с приоритетным включением в указанные графики промышленной (в том числе мелкомоторной) нагрузки и нагрузки иных

потребителей, не относящихся к категории населения и приравненных к нему потребителей.

2. Территория ввода графиков аварийного ограничения – территория обслуживания Филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Каббалкэнерго» в пределах операционной зоны Филиала АО «СО ЕЭС» Северокавказское РДУ на территории Кабардино-Балкарской Республики.

3. Объем суточного потребления электрической энергии потребителей, включенных в график ограничения режима потребления электрической энергии, составляет 1923,5 тыс. кВт*ч.

4. Объем мощности потребителей, включенных в график ограничения режима потребления электрической мощности, составляет 74,4 МВт.

5. Объем мощности потребителей, включенных в график временного отключения потребления, составляет 74,4 МВт.

Согласованные органом исполнительной власти КБР, Филиалом АО «СО ЕЭС» Северокавказское РДУ и утвержденные Филиалом ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Каббалкэнерго» графики аварийного ограничения направлены в Филиал АО «СО ЕЭС» Северокавказское РДУ и на рабочие места оперативного персонала в срок до 01.10.2025.

Подготовлены и утверждены, в установленном Правилами порядке, следующие документы:

1. Перечень потребителей электрической энергии, в отношении энергопринимающих устройств которых может осуществляться аварийное ограничение режима потребления.

2. Перечень вторичных получателей команд об аварийных ограничениях.

3. На рабочих местах оперативного персонала, осуществляющего ввод графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности), находятся выписки из указанных графиков, разработанных и утвержденных в соответствии с Правилами полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 № 442.

О выполнении пунктов плана мероприятий по обеспечению надежной работы ОЭС Юга при прохождении ПЭВТ 2026 года в Кабардино-Балкарской Республике:

- По п.1.1. «Выполнение обходов, осмотров электросетевого оборудования ПС 110 кВ».

Выполняется в соответствии с годовым планом-графиком.

- По п.1.2. «Выполнение плановых осмотров ЛЭП 110-35 кВ».

Выполняется в соответствии с годовым планом-графиком.

- По п.1.3. «Выполнение тепловизионного контроля ЛЭП, подвергшихся в ОЗП 2025-2026 годов большим ветровым и гололёдным нагрузкам, на которых проводились плавки гололёда».

Отсутствуют ЛЭП, подвергшихся в ОЗП 2025-2026 годов большим ветровым и гололёдным нагрузкам, на которых проводились плавки гололёда.

- По п.1.4. «Выполнение тепловизионного контроля ЛЭП, работающих с предельными токовыми нагрузками, в местах возможного появления негабарита до пересекаемых объектов».

Отсутствуют ЛЭП 110 кВ, работающие с предельными токовыми нагрузками.

- По п.2.1. «Выполнение (своевременное завершение) запланированных согласно утверждённого годового графика ремонтов (реконструкции) ЛЭП, сетевого оборудования».

Выполняется в соответствии с годовым планом-графиком.

- По п.2.2. «Реализация необходимых мероприятий для обеспечения исправности систем охлаждения реакторов, трансформаторов».

Системы охлаждения трансформаторов поддерживаются в исправном состоянии.

- По п.11. «Оценка возможности перегрузки проводов (ЛЭП, ошиновок, шин) свыше длительно допустимых значений (не превышая аварийно допустимые значения) в течение до 8-24 часов по запросу соответствующего диспетчерского центра, содержащего обоснование необходимости и характеристики перегрузки (температура и величина). Оценка возможности перегрузки трансформаторов, находящихся в эксплуатации 30 лет и более, с использованием коэффициентов допустимой аварийной перегрузки, указанных в таблице 4 приложения к приказу Минэнерго России от 08.02.2019 № 81, по запросу соответствующего диспетчерского центра, содержащего обоснование необходимости и характеристики перегрузки».

Выполнена оценка возможности перегрузки трансформаторов, находящихся в эксплуатации 30 лет и более.

Оценка возможности перегрузки проводов (ЛЭП, ошиновок, шин) представлена в Северокавказское РДУ по форме приложения 10.

- По п.13. «Выполнение на объектах электроэнергетики 110 кВ внеочередной проверки соответствия положения переключающих устройств в цепях РЗА технологическому режиму работы ЛЭП и оборудования и таблицам положений переключающих устройств».

Выполнено на объектах электроэнергетики 110 кВ в соответствии с графиком внеочередной проверки.

- По п.14. «Выполнение запланированных ремонтов ЛЭП и оборудования в электрической сети 35 кВ и ниже, влияющих на возможность перевода нагрузок потребителей между центрами питания 110 кВ и выше, вне периода ПЭВТ».

Скорректированы графики ремонтов ЛЭП и оборудования в электрической сети 35 кВ и ниже, влияющих на возможность перевода нагрузок потребителей между центрами питания 110 кВ. Ремонт ЛЭП и оборудование сети 35 кВ и ниже будет выполняться вне периода ПЭВТ.

- По п.15. «Обеспечение работоспособности источников реактивной мощности (БСК, СТК, ИРМ) на ПС 110 кВ, а также источников реактивной мощности (БСК) и средств регулирования напряжения в сетях 6-35 кВ»

Средства регулирования напряжения в сетях 6-35 кВ поддерживаются в исправном состоянии.

Отсутствуют источники реактивной мощности (БСК, СТК, ИРМ) на ПС 110 кВ.

Заместителя главного инженера по технической части Филиала ПАО «РусГидро» - «Кабардино-Балкарский филиал» Ашева Р.А. о том, что:

отопительный сезон 2025-2026 годов объекты филиала в целом прошли в штатном режиме, чрезвычайных ситуаций с продолжительным ограничением энергоснабжения потребителей не допущено.

Начата подготовка объектов филиала к прохождению осенне-зимнего периода 2026-2027 годов, в целях обеспечения надежного функционирования электросетевых объектов.

Станции филиала оборудованы 20 гидроагрегатами общей мощностью 198,1 МВт, в целях повышения надежности работ оборудования обеспечивается подготовка резервных источников питания на электростанциях и диспетчерских пунктах, Филиал оборудован 10 источниками резервного питания, из них 9 стационарных и 1 передвижной.

Для аварийно-восстановительных работ на филиале организована работа аварийной бригады в количестве 8 человек. Аварийная бригада укомплектована специальным оборудованием, инструментом и имуществом в соответствии с табелями и нормами оснащенности, членам бригады проведен внеплановый инструктаж по вопросам оповещения.

С ООО «Джата» заключен договор подряда на поставку инертных и строительных материалов (песок, гравий, щебень, цемент, бетон, бетонные и железобетонные конструкции) и на поставку автотранспорта и спецтехники (автосамосвалы, бульдозеры, экскаваторы, автокраны, карьерные автосамосвалы, миксеры-бетоновозы и т.д.).

Главного инженера ООО «Промэлектросеть», г. Прохладный Датчиева С.Х. о том, что:

отопительный сезон 2025-2026 годов объекты общества в целом прошли в штатном режиме, чрезвычайных ситуаций с продолжительным ограничением энергоснабжения потребителей не допущено.

Начата подготовка объектов к прохождению осенне-зимнего периода 2026-2027 годов, в целях обеспечения надежного функционирования электросетевых объектов.

Имеется аварийный запас материалов, запасных частей и оборудования на сумму 0,8 млн. рублей.

В наличии и проверена работоспособность 3 автономных резервных источников питания мощностью 112 кВт.

Для аварийно-восстановительных работ на предприятии создано 5 бригад численностью 16 человека. Бригады оснащены 8 единицами спецтехники (автовышки, автокраны, ямобуры), 5 единицами автотранспорта (бригадные машины, легковые), а также техническими средствами и оборудованием в необходимом объеме.

Ведется подготовка к проведению в 2026 году в Российской Федерации единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) для обеспечения надежного электроснабжения пунктов его проведения в основной период с 1 июня по 9 июля 2026 года согласно рекомендации Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (Федерального штаба) на территории Кабардино-Балкарской Республики с обеспечением контроля:

за бесперебойным электроснабжением объектов, задействованных для проведения основного периода ЕГЭ;

за наличием и исправным состоянием резервных источников электроснабжения на территории региона. Проверки работоспособности автономных резервных источников на объектах ТСО.

В случае возникновения технологических нарушений, аварий, нештатных или чрезвычайных ситуаций на объектах электроэнергетики, обеспечивающих проведение ЕГЭ, в том числе информация об устранении нарушений на данных объектах незамедлительно будет направлена Дежурной службе Штаба на адрес электронной почты: Shtabtekkbr@mail.ru.

Заместителя исполнительного директора - главного инженера АО «Газпром газораспределение Нальчик» Мацухова М.Б. о том, что:

отопительный сезон 2025-2026 годов объекты общества в целом прошли в штатном режиме, чрезвычайных ситуаций с продолжительным ограничением энергоснабжения потребителей не допущено.

Начата подготовка объектов к прохождению осенне-зимнего периода 2026-2027 годов, в целях обеспечения надежного функционирования электросетевых объектов.

Проверена работоспособность 14 автономных резервных источников общей мощностью 84 кВт.

Для аварийно-восстановительных работ на предприятии созданы 14 бригад численностью 105 человек. Бригады оснащены 22 единицами спецтехники, а также техническими средствами и оборудованием в необходимом объеме.

РЕШИЛИ:

1. Руководителям филиалов ПАО «Россети» Северо-Кавказское предприятие МЭС (Болдышев С.В.), ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Каббалкэнерго» (Загаштоков Р.А.); ПАО «РусГидро» - «Кабардино-Балкарский филиал» (Тотров В.Б.), ООО «Промэлектросеть», г. Прохладный (Хаджиев Д.Р.), АО «Газпром газораспределение Нальчик» (Вороков З.В.) обеспечить:

подготовку к осенне-зимнему периоду 2026-2027 гг. объектов предприятия;

представление в Министерство строительства и ЖКХ КБР, Кавказское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, Министерство промышленности, энергетики и торговли КБР информации о ходе подготовки объектов предприятия к работе в осенне-зимний период 2026-2027 годов ежемесячно в срок до 25 числа месяца;

надежное и бесперебойное энергоснабжение потребителей Кабардино-Балкарской Республики, в том числе в период проведения в 2026 году в Российской Федерации единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) с 1 июня по 9 июля 2026 года обеспечив особый контроль за бесперебойным электроснабжением объектов, задействованных для проведения основного периода ЕГЭ, за наличием и исправным состоянием резервных источников электроснабжения, готовностью горячих линий и аварийных бригад предприятия, взаимодействие с руководителями образовательных организаций, на базе которых организованы пункты проведения ЕГЭ;

постоянное взаимодействие дежурных служб субъектов энергетики, ответственных потребителей электро-, газа с едиными дежурно-диспетчерскими службами (ЕДДС) органов местного самоуправления;

проведение работ по обрезке деревьев вдоль трасс воздушных линий;

наличие резервных источников электроснабжения для собственных нужд, а также для электроснабжения социально значимых объектов на случай ЧС;

исполнение Регламента взаимодействия Дежурной службы (ДС) субъекта электроэнергетики с ДС Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения КБР, Правительственной комиссией по обеспечению безопасности электроснабжения (федерального штаба);

постоянный контроль платежной дисциплины потребителей энергоресурсов, в том числе за услуги по передаче электроэнергии.

2. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления КБР обеспечить:

оперативное взаимодействие муниципальных ЕДДС с дежурными службами филиалов ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Каббалкэнерго», ПАО «Россети» Северо-Кавказское предприятие МЭС, ООО «Промэлектросеть», г. Прохладный, АО «Газпром газораспределение Нальчик» для мониторинга состояния электрических, газовых сетей и надежности снабжения потребителей энергетическими ресурсами.

Срок: постоянно.

3. Рекомендовать Главному управлению МЧС России по КБР (Хашхожев Э.Р.) продолжить совместные учения с субъектами электроэнергетики КБР по ликвидации аварийных ситуаций с угрозой нарушения энергоснабжения при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проверке системы оповещения.

4. Руководителям Филиалов ПАО «РусГидро» - «Кабардино-Балкарский филиал», ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Каббалкэнерго», ПАО «Россети» Северо-Кавказское ПМЭС, ОАО «РЖД» Трансэнерго Северо-Кавказская дирекция по энергообеспечению Прохладненская дистанция электроснабжения в установленные Протоколом сроки предоставлять информацию о ходе реализации Плана мероприятий в адрес Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения Кабардино-Балкарской Республики (на адрес электронной почты: Shtabtekkbr@mail.ru) и Северокавказское РДУ.

5. Филиалу ПАО «Россети Северный Кавказ» – «Каббалкэнерго» ()Загаштоков Р.А. организовать исполнение и учет в работе мероприятий протокола заочного заседания Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (федерального штаба) от 27.03.2026 № СЦ-92пр под руководством Министра энергетики Российской Федерации

С.Е. Цивилева по вопросам обеспечения готовности объединённой энергосистемы Юга к прохождению периода экстремально высоких температур 2026 года и развитию энергосистемы, в том числе:

ежемесячное представление информации об исполнении протокольных решений в порядке и сроки, указанные в пункте 4 протокола в секретариат Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (федерального штаба) (не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным);

проработку в соответствии с пунктами 6 и 7 протокола Штабом совместно с сетевой организацией, являющейся первичным и вторичным получателем команд об аварийных ограничениях при разработке графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности) в регионе, минимизацию включения в указанные графики нагрузки населения и приравненных к нему потребителей, а также объектов социальной инфраструктуры с приоритетным включением в указанные графики промышленной нагрузки и нагрузки иных потребителей, не относящихся к категории населения и приравненных к нему потребителей;

представление информации о выполнении мероприятий, предусмотренных протоколом, в адрес Федерального штаба и дублирование копии отчетов на электронный адрес: Shtabtekkbr@mail.ru для подготовки сводного отчета в Минэнерго России.

6. Штабу по обеспечению безопасности электроснабжения Кабардино-Балкарской Республики продолжить взаимодействие с Федеральным штабом в части своевременного обеспечения информацией о выполняемой работе.

7. Контроль за исполнением настоящего протокола оставляю за собой.

Первый заместитель
Председателя Правительства
Кабардино-Балкарской Республики,
руководитель Штаба



С.А. Говоров