




УТВЕРЖАЮ
ДИРЕКТОР

ФИЛИАЛА ПАО "РОССЕТИ СЕВЕРНЫЙ
"КАВКАЗ" "КАББАЛЭНЕРГО"

М. А. КАРОВ

2022 г.

Г Р А Ф И К

временного отключения потребления на 2022/2023 гг.
по Филиалу ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Каббалээнерго"
на территории Кабардино-Балкарской Республики

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Наименование фидера (присоединения)	Способ отключения по графику	Время отключения	Очередь ограничения, МВт									
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	с. Заречное; п. Граничный; п. Красносельский; с. Пролетарское	ПС 110 кВ Прохладная-1	Л-478	ОП	5	2.463	2.463	2.463	2.463	2.463	2.463	2.463	2.463	2.463	2.463
2	ИП и население г. Майского	ПС 110 кВ Майская	Ф-572	ОП	5	2.246	2.246	2.246	2.246	2.246	2.246	2.246	2.246	2.246	2.246
3	ИП и население с. Нартан нижняя часть, с. Адигох	ПС 110 кВ ППФ	Ф-636	ОП	5	0.905	0.905	0.905	0.905	0.905	0.905	0.905	0.905	0.905	0.905
4	ИП и население с. Киплек	ПС 110 кВ Баксан-110	Ф-246	ОП	5	1.046	1.046	1.046	1.046	1.046	1.046	1.046	1.046	1.046	1.046
5	ИП и население с. Баксаненок, ФКУ "Упрдор СК" КБР, МОУ "Дол Баксан", ООО "Дорремстрой-1"	ПС 110 кВ Баксан-110	Л-464	ОП	5	1.743	1.743	1.743	1.743	1.743	1.743	1.743	1.743	1.743	1.743
6	с. Залукоес; с. Зольское, с. Псынадаха, с. Совхозное, с. Батех	ПС 110 кВ Малка	Л-482	ОП	5	1.634	1.634	1.634	1.634	1.634	1.634	1.634	1.634	1.634	1.634
7	ИП и население г. Нартока, ООО "Мускат", ООО "Оникс", ООО "Центральный рынок", ООО "Матрица, школы	ПС 110 кВ Нартока	Ф-66	ОП	5	1.006	1.006	1.006	1.006	1.006	1.006	1.006	1.006	1.006	1.006
8	Северо-Восточная промзона 1-9 промпоезд	ПС 110 кВ Искож	Ф-61	ОП	5	0.722	0.722	0.722	0.722	0.722	0.722	0.722	0.722	0.722	0.722
9	2-й промпоезд, ОАО ЗХБИ "Элеваторстрой"	ПС 110 кВ Искож	Ф-617	ОП	5	0.104	0.104	0.104	0.104	0.104	0.104	0.104	0.104	0.104	0.104
10	2-й промпоезд, Автобусный парк	ПС 110 кВ Искож	Ф-618	ОП	5	0.304	0.304	0.304	0.304	0.304	0.304	0.304	0.304	0.304	0.304
11	ОАО "ГЭС" г. Прохладный население, ООО "ПЗЖБИ"	ПС 110 кВ Прохладная-1	Ф-702	ОП	5	0.529	0.529	0.529	0.529	0.529	0.529	0.529	0.529	0.529	0.529
12	ООО "Галерея-Нальчик" г. Нальчик	ПС 110 кВ Долинск	Ф-1023	ОП	5	0.618	0.618	0.618	0.618	0.618	0.618	0.618	0.618	0.618	0.618
13	ИП и население с.п. Озрек, с.п. Урух, с.п. Ст. Урух, с.п. Хатгей, с.п. Анзорей	ПС 110 кВ Нальчик-110	Ф-1026	ОП	5										
14	ИП и население с. Анзорей, с. Озрек, КФХ "Налмес"	ПС 110 кВ Старый Лескен	Л-469	ОП	5	0.204	0.204	0.204	0.204	0.204	0.204	0.204	0.204	0.204	0.204
15	г. Нальчик, р-н Эльбурская-Мальбахова-С. Лазо-Комарова	ПС 110 кВ Старый Лескен	Ф-522	ОП	5	1.285	1.285	1.285	1.285	1.285	1.285	1.285	1.285	1.285	1.285
16	г. Нальчик, р-н Каложного-Голово-Монтажников	ПС 110 кВ Нальчик-110	Ф-616	ОП	5	0.506	0.506	0.506	0.506	0.506	0.506	0.506	0.506	0.506	0.506
17	Население с. Нартан верхняя часть	ПС 110 кВ Нальчик-110	Ф-625	ОП	5	1.515	1.515	1.515	1.515	1.515	1.515	1.515	1.515	1.515	1.515
18	ОАО "ГЭС" г. Прохладный население	ПС 110 кВ ППФ	Ф-635	ОП	5	1.510	1.510	1.510	1.510	1.510	1.510	1.510	1.510	1.510	1.510
19	с. Каменномостское, с. Хабаз, с. Кичмалка	ПС 110 кВ Прохладная-1	Ф-710	ОП	5	1.660	1.660	1.660	1.660	1.660	1.660	1.660	1.660	1.660	1.660
20	г.о. Нальчик, пос. Белая речка, садовые общества	ПС 110 кВ Малка	Л-172	ОП	5	1.013	1.013	1.013	1.013	1.013	1.013	1.013	1.013	1.013	1.013
21	г. Нальчик ул. Московская население	ПС 110 кВ Долинск	Ф-61	ОП	5	0.657	0.657	0.657	0.657	0.657	0.657	0.657	0.657	0.657	0.657
22	ИП и население с. Атажукино, с. Исламей, с. Кызбурун-1	ПС 110 кВ Долинск	Ф-107	ОП	10	0.556	0.556	0.556	0.556	0.556	0.556	0.556	0.556	0.556	0.556
23	ИП и население с. Зюково	ПС 330 кВ Баксан	Ф-105	ОП	10	0.511	0.511	0.511	0.511	0.511	0.511	0.511	0.511	0.511	0.511
24	ИП и население с. Атажукино, с. Кызбурун-1, ООО Агрофирма "Конкурент"	ПС 330 кВ Баксан	Ф-109	ОП	10	0.512	0.512	0.512	0.512	0.512	0.512	0.512	0.512	0.512	0.512

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Наименование фидера (присоединения)	Способ ввода отключения по графику	Время отключения	Очередь ограничения, МВт									
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
25	г.Нальчик население ул. Толстого-Чернышевского	ПС 110 кВ Нальчик-110	Ф-630	ОП	10				1.237	1.237	1.237	1.237	1.237	1.237	1.237
26	ИП и население г.Нальчик р-н ул. Мальбахова-С.Лазо	ПС 110 кВ Нальчик-110	Ф-611	ОП	10				0.514	0.514	0.514	0.514	0.514	0.514	0.514
27	ИП и население г.В.Куркужин, с.Н.Куркужин, с.Куба-Табата, с.Куба, с.Псыхурей	ПС 35 кВ Куркужин	Т-101, Ф-180, 181, 183, 184	ОП	10					4.195	4.195	4.195	4.195	4.195	4.195
28	ИП и население с.Терекское, с.Хамидие, с.Урожайное	ПС 110 кВ Майская	Л-472	ОП	10					1.954	1.954	1.954	1.954	1.954	1.954
29	ИП и население с.Псыгансу	ПС 110 кВ Псыгансу	Ф-103	ОП	15					0.511	0.511	0.511	0.511	0.511	0.511
30	ИП и население с.Псыгансу	ПС 110 кВ Псыгансу	Ф-108	ОП	15						0.644	0.644	0.644	0.644	0.644
31	ИП и население г.Нальчик р-н ул. Б.Хмельницкого-Мальбахова-Тырныауская-Гагарина	ПС 110 кВ СКЭП	Ф-61	ОП	15						1.307	1.307	1.307	1.307	1.307
32	г.Нальчик район ул. Осетинская-Кирова-Чкалова	ПС 110 кВ СКЭП	Ф-68	ОП	15						1.308	1.308	1.308	1.308	1.308
33	ИП и население с.Ташлы-Тала, с.В.Лескен	ПС 110 кВ Старый Лескен	Л-468	ОП	15						0.282	0.282	0.282	0.282	0.282
34	ИП и население с.п. 2-й Лескен, с.п. Ерокко	ПС 110 кВ Старый Лескен	Ф-519	ОП	15						0.463	0.463	0.463	0.463	0.463
35	ЗАО "Кабельный завод "Кавказкабель"	ПС 110 кВ ЗКИ	Ф-61, Ф-1019	ОП	20						0.040	0.040	0.040	0.040	0.040
36	ОАО "ГЭС" г. Прохладный население, 3-д "Гипсокартон", ООО "Капитал-Инвест"	ПС 110 кВ ЗКИ	Ф-68, Ф-105	ОП	20						1.408	1.408	1.408	1.408	1.408
37	ИП и население, отели п.Эльбрус, п.Тетенеки, п.Байдаевка	ПС 110 кВ Адыл-Су	Ф-277	ОП	20						0.302	0.302	0.302	0.302	0.302
38	ИП и население п.Эльбрус	ПС 110 кВ Адыл-Су	Ф-282	ОП	20						0.252	0.252	0.252	0.252	0.252
39	г.Нальчик Промзона 7-9 промпроезд	ПС 110 кВ ПТФ	Ф-630	ОП	20						0.101	0.101	0.101	0.101	0.101
40	г.Нальчик - Северо-Восточная Промзона	ПС 110 кВ ПТФ	Ф-646	ОП	20						0.553	0.553	0.553	0.553	0.553
41	г.Нальчик район Руставели-Хулаевская-Будавая-Безенгийская	ПС 110 кВ Дубки	Ф-610	ОП	30							1.913	1.913	1.913	1.913
42	г.Нальчик район Дубки Садовые общества	ПС 110 кВ Дубки	Ф-611	ОП	30							0.402	0.402	0.402	0.402
43	г.Нальчик фермерск хоз-во по ул. Шогинова, рынок "Дубки"	ПС 110 кВ Дубки	Ф-624	ОП	30							0.574	0.574	0.574	0.574
44	г.Нальчик Промзона ул.Кабардинская-Идарова	ПС 110 кВ Телемеханика-1	Ф-616	ОП	30							0.850	0.850	0.850	0.850
45	ИП и население с.Чегем-2	ПС 110 кВ Чегем-2	Ф-323	ОВБ	50							1.386	1.386	1.386	1.386
46	ИП и население г.Нарткала	ПС 110 кВ Нарткала	Ф-63	ОП	30							0.816	0.816	0.816	0.816
47	ИП и население с.Малка, с.Н.Малка	ПС 110 кВ Малка	Ф-162	ОП	30							0.719	0.719	0.719	0.719
48	ИП и население с.Ст.Черек	ПС 110 кВ Кахун	Ф-434	ОП	30								0.956	0.956	0.956
49	насел., Кирпичный 3-д, ОАО "Агро-Ком" УКЭС г.г.Баксан	ПС 110 кВ Кыбурун-110	Ф-109	ОП	30								0.599	0.599	0.599
	ИП и частный сектор УКЭС г.г.Баксан	ПС 35 кВ Баксан-35	Ф-195	ОП	30								0.956	0.956	0.956
50	ИП и население с.Аушигер	ПС 110 кВ Аушигер	Ф-415	ОП	30								0.990	0.990	0.990
51	ИП и население г.Нарткала, ООО "Альянс-5", ООО "Лукойл"	ПС 110 кВ Нарткала	Ф-619	ОП	30								0.978	0.978	0.978
52	ИП и население г.Терек	ПС 35 кВ Терек-1	Ф-927	ОВБ	60								0.698	0.698	0.698
53	ООО "Терский завод крахмалопроductов", население г.Терек	ПС 35 кВ Терек-1	Ф-930	ОВБ	60								0.284	0.284	0.284
54	ИП и население г.Тырныауз микрорайон Сохгородок	ПС 110 кВ Сохгородок	Ф-627	ОВБ	40								0.207	0.207	0.207
55		ПС 110 кВ Сохгородок	Ф-628	ОВБ	40								0.792	0.792	0.792
56	ООО ПК "Ермак", ОАО Лескен ХПП", ИП и население	ПС 110 кВ Старый Лескен	Ф-524	ОП	40								0.100	0.100	0.100
57	ООО "Урванское ДРСУ", ООО "Спецасфальтстрой"	ПС 110 кВ Кахун	Ф-435	ОП	40								0.100	0.100	0.100
58	ИП и население х.Прималка, с.Сарский, ООО "Мартин", ИП Долгов, ООО "Майский ЗКВИ", ООО "Инстрой", ООО "МСК"	ПС 110 кВ Котляревская	Ф-557, 560	ОВБ	50									0.506	0.506

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Наименование фидера (присоединения)	Способ ввода отключения по графику	Время отключения	Очередь ограничения, МВт								
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
59	ИП и население с.В.Акбаш, с.Н.Акбаш, с.В.Курп, с.Н.Курп, с.Инаркой	ПС 110 кВ Терек-2	Л-185	ОВБ	50									1.172
60	г. Нальчик ул. Толстого население	ПС 110 кВ Долинск	Ф-611	ОП	40									0.354
61	г. Нальчик ООО "Алика-К"	ПС 110 кВ Долинск	Ф-621	ОП	40									0.706
62	г. Нальчик пос. Кенже население	ПС 110 кВ Долинск	Ф-643	ОП	40									1.771
63	г. Нальчик ООО "Синдика"	ПС 110 кВ Долинск	Ф-103	ОП	40									0.144
64	ИП и население г. Прохладного	ПС 330 кВ Прохладная-2	Ф-591	ОП	50									0.305
65	ИП и население с. Арик, КФХ ИП Дадов А.М.	ПС 110 кВ Терек-2	Ф-910	ОВБ	60									0.476
66	ИП и население с. Плановское	ПС 110 кВ Терек-2	Ф-911	ОВБ	60									0.658
67	ИП и население с. Дейское	ПС 110 кВ Терек-2	Ф-912	ОВБ	60									0.568
68	г.Нальчик Северо-Восточная промзона лицей, склады	ПС 110 кВ Искож	Ф-620, Ф-627	ОП	50									0.214
69	ИП и частный сектор УКЭС г. Баксан	ПС 110 кВ Баксан-110	Ф-252	ОП	50									2.126
70	ИП и частный сектор УКЭС г. Баксан	ПС 110 кВ Кызбурун-110	Ф-105	ОП	50									0.102
71	ИП и население с.Лашкута, с. Бедик	ПС 110 кВ Гунделен	Ф-233	ОП	50									0.242
72	ИП и население с. Лецинкай, с.Янкой, с.Н.Чегем, с. Хушто-Сырт, КБ "Авотранс", ФГБУ "Чегем. форелевый рыбзавод"	ПС 110 кВ Чегем-2	Л-451	ОВБ	60									1.852
73	ИП и население с. Жемтала	ПС 110 кВ Кашкатау	Ф-109	ОП	50									0.810
74	ИП и население г. Майский, ПКЗ "Кабардинский"	ПС 110 кВ Майская	Ф-580	ОП	50									0.456
75	ИП и население ст.Котляревская, СПК "Красная Нива"	ПС 35 кВ Красная Нива	Ф-585	ОВБ	60									0.456
76	Промзона г.Нарткала, ООО "Гранит", ООО "Агрохимия", ООО "Урванское ДРСУ", СХПК "Шитхалинский"	ПС 110 кВ Заводская	Ф-62	ОП	50									0.402
ИТОГО:						6.660	13.320	19.980	23.310	23.310	23.310	23.310	23.310	23.310
						до 5 мин.								
						от 5 до 20 мин.								
						от 20 до 60 мин.								
						6.660	13.320	19.980	26.640	33.300	39.960	46.620	53.280	66.600
						Всего по ДУ:								
						0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

Величина потребления электрической мощности потребителей, указанная в графике, определена для условий прохождения максимума нагрузок при среднесуточных температурах наружного воздуха, соответствующих температуре наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 (-17° С).

Первый заместитель директора - главный инженер
филиала ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Каббалкэнерго"



А.А. ЯГЛАНОВ