

СОГЛАСОВАНО

ДИРЕКТОР

ФИЛИАЛ ПАО "РОССЕТИ СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ" - "КАББАЛКЭНЕРГО"

ДЛЯ ПОДПИСАНИЯ

И. КОРОЛЬКОВ

2022г.

УТВЕРЖДАЮ

ДИРЕКТОР

ФИЛИАЛ ПАО "РОССЕТИ СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ" - "КАББАЛКЭНЕРГО"

М. А. КАРОВ

2022 г.

СТРУКТУРА РЕАЛИЗАЦИИ ГРАФИКА

временного отключения потребления на 2022/2023 гг.

по Филиалу ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Каббалкэнэргэ"

Наименование ППК	Прогноз максимума потребления (Pmax), МВт	Время и способ ввода	Очередь отключения, МВт										10 очередь от Pmax, %	10 очередь от объема ГВО, %	10 очередь по способу отключения, %	Совмещение	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X				%	МВт
Филиал ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Каббалкэнэргэ"	333	до 5 мин., в т.ч.	6,660	13,320	19,980	23,310	23,310	23,310	23,310	23,310	23,310	23,310	23,310	35%			
		ДУ															
		ОП	6,660	13,320	19,980	23,310	23,310	23,310	23,310	23,310	23,310	23,310					
		ДД															
		ОВБ												60%			
		до 20 мин., в т.ч.	6,660	13,320	19,980	26,640	33,300	39,960	39,960	39,960	39,960	39,960					
		ДУ															
		ОП	6,660	13,320	19,980	26,640	33,300	39,960	39,960	39,960	39,960	39,960					
		ДД															
		ОВБ															
		ИТОГО, в т.ч.	6,660	13,320	19,980	26,640	33,300	39,960	46,620	53,280	59,940	66,600	20%	100%	100%	0	0
		ДУ															
		ОП	6,660	13,320	19,980	26,640	33,300	39,960	45,234	49,913	53,193	57,545		86%			
		ДД															
		ОВБ							1,386	3,367	6,747	9,055		14%			

Первый заместитель директора - главный инженер
филиала ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Каббалкэнэргэ"

А.А. ЯГАНОВ