

П Р О Т О К О Л

заседания Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения
Кабардино-Балкарской Республики

24 июня 2026 года № ЗРШ-пр г. Нальчик

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:

Говоров Сергей Анатольевич	Первый заместитель Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики (руководитель Штаба)
----------------------------------	--

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Ахубеков Шамиль Асланбиевич	министр промышленности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики (заместитель руководителя штаба)
Загаштоков Резуан Анатольевич	директор Филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Каббалкэнерго» (заместитель руководителя штаба)
Кушаева Марина Сафарбиевна	начальник отдела перспективного развития энергетики, энергоэффективности и энергосбережения Министерства промышленности, энергетики и торговли КБР (секретарь Штаба)
Ашев Резуан Ауесович	заместитель главного инженера по технической части Филиала ПАО «РусГидро» - «Кабардино-Балкарский филиал»
Болдышев Сергей Викторович	директор Филиала ПАО «Россети» - Северо-Кавказское предприятие магистральных электрических сетей
Датчиев Сафар Хаджимуратович	главный инженер ООО «Промэлектросеть»
Камарзаев Эдуард Амурханович	ведущий эксперт Министерства промышленности, энергетики и торговли КБР
Каров Артур Арсенович	заместитель начальника ООАР, ПОИ и ПБДД УГИБДД по КБР
Кумахова Анна Валентиновна	руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы России по КБР

Мацухов Мурид Борисович	заместитель генерального директора - главный инженер АО «Газпром газораспределение Нальчик»
Николаев Андрей Владимирович	директор Филиала АО «СО ЕЭС» РДУ энергосистемами республик Северного Кавказа и Ставропольского края
Пеганов Сергей Николаевич	начальник отдела энергетического надзора и по надзору за гидротехническими сооружениями по КБР Кавказского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
Унажоков Астемир Нажмудинович	заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства – главный архитектор Кабардино-Балкарской Республики
Хашхожев Эльдар Русланович	врио начальника ГУ МЧС России по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по КБР
Чимаев Тахир Жунусович	заместитель председателя Государственного комитета КБР по тарифам и жилищному надзору
Яганов Алибек Ауладинович	первый заместитель директора - главный инженер Филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Каббалкэнерго»
Приглашенные:	
Джаппуев Мусса Хисаевич	заместитель председателя Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики

ПОВЕСТКА ДНЯ

I. Отчет руководителей субъектов электроэнергетики, функционирующих на территории Кабардино-Балкарской Республики:

1. Об организации исполнения и учета в работе мероприятий протокола заочного заседания Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (федерального штаба) от 27.03.2026 № СЦ-92пр под руководством Министра энергетики Российской Федерации С.Е. Цивилева по вопросам обеспечения готовности объединённой энергосистемы Юга к прохождению ПЭВТ 2026 года и развитию энергосистемы.

2. О реализации Плана мероприятий по обеспечению надёжной работы ОЭС Юга при прохождении периода экстремально высоких температур 2026 года (далее - План ПЭВТ 2026 года).

3. О ходе подготовки к осенне-зимнему периоду 2026-2027 годов.

II. Отчет руководителей территориальных сетевых организаций, функционирующих на территории Кабардино-Балкарской Республики, о ходе подготовки объектов электроэнергетики к периоду проведения единого дня голосования 20 сентября 2026 года (далее – ЕДГ):

1. Об организации особого контроля за реализацией приказа Минэнерго России от 11.06.2026 № 657 «Об обеспечении надежной работы объектов электроэнергетики в период подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва».

2. Об обеспечении контроля за наличием и исправным состоянием резервных источников электроснабжения и готовности перевода пунктов проведения ЕДГ на децентрализованное электроснабжение, готовности горячих линий и аварийных бригад организации.

3. Об организации взаимодействия руководителей с УИК, пунктами проведения ЕДГ, с сетевыми и ресурсоснабжающими организациями, обеспечивающими электроснабжение пунктов проведения ЕДГ.

III. Об обеспечении представления Филиалом ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Каббалкэнерго» в адрес Северокавказского РДУ информации с указанием вида экономической деятельности потребителей, для выявления энергопринимающего устройства «Небытовых потребителей» для расчёта объема потребления «Небытовых потребителей» для включения их в задание диспетчерского центра на разработку ГОРП, согласно требованию пункта 15 Правил разработки, задания диспетчерского центра АО «СО ЕЭС» на разработку ГАО, в том числе на разработку ГОРП, ежегодно в адрес ППК не позднее 15 июня.

IV. Разное.

ВЫСТУПИЛИ:

Ахубеков Ш.А., Николаев А.В., Ашев Р.А., Болдышев С.В.,
Датчиев С.Х., Яганов А.А., Джаппуев М.Х.

Принять к сведению информацию министра промышленности, энергетики и торговли КБР, заместителя руководителя Штаба Ахубекова Ш.А. о принятых мерах по повышению безопасности функционирования электроэнергетических объектов, в том числе:

Об организации исполнения и учета в работе мероприятий протокола заочного заседания Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (федерального штаба) от 27.03.2026 № СЦ-92пр под руководством Министра энергетики Российской Федерации С.Е. Цивилева по вопросам обеспечения готовности объединённой энергосистемы Юга к прохождению периода экстремально высоких температур 2026 года и развитию энергосистемы.

О реализации Плана мероприятий по обеспечению надёжной работы ОЭС Юга при прохождении периода экстремально высоких температур 2026 года (далее - План ПЭВТ 2026 года).

О ходе подготовки объектов к осенне-зимнему периоду 2026-2027 годов.

Об организации особого контроля за реализацией приказа Минэнерго России от 11.06.2026 № 657 «Об обеспечении надёжной работы объектов электроэнергетики в период подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва».

Об обеспечении контроля за наличием и исправным состоянием резервных источников электроснабжения и готовности перевода пунктов проведения единого дня голосования 20 сентября 2026 г. (далее – ЕДГ) на децентрализованное электроснабжение, готовности горячих линий и аварийных бригад организации.

Об организации взаимодействия руководителей УИК с сетевыми и ресурсоснабжающими организациями, обеспечивающими электроснабжение пунктов проведения ЕДГ.

Об обеспечении представления Филиалом ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Каббалкэнерго» в адрес Северокавказского РДУ информации с указанием вида экономической деятельности потребителей, для выявления энергопринимающего устройства «Небытовых потребителей» для расчёта объема потребления «Небытовых потребителей» для включения их в задание диспетчерского центра на разработку ГОРП, согласно требованию пункта 15

«Правил разработки и применения графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности) и использования противоаварийной автоматики», утвержденных приказом Минэнерго России от 06.06.2013 №290 (в редакции изменений, внесенных Приказом Минэнерго России от 24.02.2026 №166) (далее - Правила разработки ГАО), задания диспетчерского центра АО «СО ЕЭС» на разработку ГАО, в том числе на разработку ГОРП, ежегодно в адрес первичных получателей команд (ППК) не позднее 15 июня.

Заслушивание отчетов руководителей субъектов энергетики:

- о существующих резервах необходимых материалов, техники, оборудования и автотранспорта для оперативной ликвидации возможных повреждений, и аварийных ситуаций;

- о наличии и состоянии резервных источников электроснабжения, их количестве, местах размещения и готовности для электроснабжения СЗО;

- о взаимодействии с ЕДДС районов при возникновении чрезвычайных ситуаций в период экстремально высоких температур 2026 года и в период проведения ЕДГ, приведших к повреждению оборудования и отключению потребителей;

- о подготовке к прохождению осенне-зимнего периода 2026-2027 гг.;

- о соблюдении субъектами электроэнергетики, организациями и ведомствами требований Правил технологического присоединения к электрическим сетям (отчёт сетевых организаций, других собственников электрических сетей);

- об обеспечении социально-значимых объектов РИСЭ;

- о бесхозных электросетевых объектах;

- о порядке взаимодействия дежурно-диспетчерской службы организации электроэнергетики с Дежурной службой Штаба КБР по электронной почте: Shtabtekkbr@mail.ru в случае возникновения аварий, чрезвычайных ситуаций, актов незаконного вмешательства или иных событий, которые могут повлечь нарушение функционирования объектов электроэнергетики;

- о готовности горячих линий Филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Каббалкэнерго» (88662) 77-19-45 и ТСО по оповещению населения о нарушениях электроснабжения потребителей и о сроках окончания аварийно-восстановительных работ;

- о незамедлительном информировании ответственного дежурного Штаба КБР в случае возникновения технологических нарушений, аварий, нештатных или чрезвычайных ситуаций на объектах энергетики по телефонам 89604293996, 89287004080, а также направлении отчета по установленной форме на адреса электронной почты: Shtabtekkbr@mail.ru, tekkbr@mail.ru

в соответствии с требованиями Регламента взаимодействия Штаба КБР и Дежурных служб субъектов энергетики, в том числе об устранении нарушений на данных объектах;

о создании для аварийно-восстановительных работ на предприятиях ТЭК 107 бригад численностью 746 человек. Об оснащении 247 единицами спецтехники, а также техническими средствами и оборудованием в необходимом объеме;

о наличии на предприятиях энергетики республики необходимого аварийного запаса материалов, запасных частей и оборудования на общую сумму 95,4 млн. рублей;

о проверке работоспособности 42 автономных резервных источников (РИСЭ) общей мощностью 1076 кВт;

о размещении информации о горячих линиях предприятий ТЭК КБР на сайте Министерства промышленности, энергетики и торговли КБР: <http://minpromtorg.kbr.ru>.

О ходе подготовки к отопительному периоду на предприятиях ТЭК КБР в разрезе предприятий ТЭК КБР:

Филиал ПАО «Россети» Северо-Кавказского предприятия магистральных электрических сетей:

Намечено выполнение ремонтной программы в объеме 46,22 млн. рублей при подготовке к ОЗП, освоено 4,09 млн. рублей или 8,8 %.

Все мероприятия выполняются в сроки без отклонений. Индекс готовности к работе в ОЗП 2026-2027 годов на 25.05.2026 г. составляет 95.

Для аварийно-восстановительных работ созданы 65 бригад численностью 523 человек, оснащенных техническими средствами и оборудованием в необходимом объеме. Бригады также оснащены 186 единицами спецтехники.

Проверена работоспособность 3 автономных резервных источников общей мощностью 600 кВт.

Филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Каббалкэнерго»:

Намечено выполнение ремонтной программы в объеме 441,5 млн. рублей при подготовке к ОЗП, освоено 96,1 млн. рублей или 22 %. На отчетную дату индекс готовности равен – 95.

Имеется необходимый аварийный запас материалов, запасных частей и оборудования на сумму 18,27 млн. рублей.

Проверена работоспособность 11 автономных резервных источников общей мощностью 140,1 кВт.

Для аварийно-восстановительных работ на предприятии созданы 23 бригады численностью 102 человека. Бригады оснащены 8 единицами спецтехники (автовышки, автокраны, ямобуры), 36 единицами автотранспорта

(бригадные машины, легковые, тягачи), а также техническими средствами и оборудованием в необходимом объеме.

Филиал ПАО «РусГидро» - «Кабардино-Балкарский филиал»:

Намечено выполнение ремонтной программы в объеме 224,22 млн. рублей при подготовке к ОЗП, освоено 111,11 млн. рублей или 49,55 %. На отчетную дату индекс готовности равен 99.

Имеется необходимый аварийный запас материалов, запасных частей и оборудования на сумму 63,9 млн. рублей.

Филиал оборудован 10 источниками резервного питания, из них 9 стационарных и 1 передвижной.

Для аварийно-восстановительных работ на филиале организована работа аварийной бригады в количестве 8 человек. Аварийная бригада укомплектована специальным оборудованием, инструментом и имуществом.

ООО «Промэлектросеть», г. Прохладный:

Намечено выполнение ремонтной программы в объеме 4,05 млн. рублей при подготовке к ОЗП, освоено 0,31 млн. рублей или 7,7 %. На отчетную дату индекс готовности равен – 100.

Имеется аварийный запас материалов, запасных частей и оборудования на сумму 0,81 млн. рублей.

В наличии и проверена работоспособность 3 автономных резервных источников питания мощностью 112 кВт.

Для аварийно-восстановительных работ на предприятии создано 5 бригад численностью 16 человека. Бригады оснащены 8 единицами спецтехники (автовышки, автокраны, ямобуры), 5 единицами автотранспорта (бригадные машины, легковые), а также техническими средствами и оборудованием в необходимом объеме.

АО «Газпром газораспределение Нальчик»:

Намечено выполнение ремонтной программы в объеме 114,57 млн. рублей при подготовке к ОЗП, освоено 2,54 млн. рублей или 2,22 %. На отчетную дату готовность равна – 11 %.

Имеется необходимый аварийный запас материалов, запасных частей и оборудования на сумму 12,4 млн. рублей.

Проверена работоспособность 14 автономных резервных источников общей мощностью 84 кВт.

Для аварийно-восстановительных работ на предприятии созданы 14 бригад численностью 105 человек. Бригады оснащены 22 единицами спецтехники (автовышки, автокраны, ямобуры), 241 единицей автотранспорта (бригадные машины, легковые, тягачи), а также техническими средствами и оборудованием в необходимом объеме.

График реализации мероприятий по подготовке к ОЗП соблюдается.

Об обеспечении выполнения решений совместного заседания Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (федерального штаба) и штабов по обеспечению безопасности электроснабжения субъектов Российской Федерации по вопросам реализации Плана мероприятий по обеспечению надёжной работы ОЭС Юга при прохождении периода экстремально высоких температур 2026 года (далее - План ПЭВТ 2026 года).

О рассмотрении выписки о текущем ходе реализации Плана ПЭВТ 2026 в разрезе соответствующего субъекта Российской Федерации.

О проведении в соответствии с пунктом 8.1 указанного протокола при участии соответствующих субъектов электроэнергетики региона и других заинтересованных сторон дополнительного заседания регионального штаба с рассмотрением вопроса хода реализации мероприятий, предусмотренных Планом ПЭВТ 2026 года, в том числе с учетом информации из полученной выписки. О выполнении в срок мероприятий, указанных в ПЭВТ в КБР.

В рамках реализации приказа Минэнерго России от 11.06.2026 № 657 «Об обеспечении надежной работы объектов электроэнергетики в период подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва» и в целях обеспечения надёжной работы предприятий электроэнергетики, функционирующих на территории КБР, в период проведения единого дня голосования 20 сентября 2026 года Штаб по обеспечению безопасности электроснабжения Кабардино-Балкарской Республики направил следующие рекомендации руководству субъектов электроэнергетики установить на период проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва особый контроль за работой персонала и технологического оборудования на объектах электроэнергетики, в том числе:

организовать дежурство ответственных должностных лиц электросетевых и энергоснабжающих организаций в целях обеспечения оперативного информационного взаимодействия между заинтересованными органами исполнительной власти региона, органами местного самоуправления и иными организациями и принятия необходимых мер в случае возникновения или угрозы возникновения аварийных, нештатных или чрезвычайных ситуаций на объектах электроэнергетики, обеспечивающих электроснабжение помещений для голосования и помещений избирательных комиссий;

установить на период с 19 по 21 сентября 2026 г. особый контроль за работой персонала и технологического оборудования на объектах электроэнергетики, также:

обеспечить готовность аварийных бригад к действиям в случае аварийных и чрезвычайных ситуаций, готовность резервных источников питания и спецтехники, наличие аварийного запаса материалов, в том числе горюче-смазочных материалов;

принять меры по усилению пожарной безопасности объектов организаций электроэнергетики, режима охраны в целях недопущения проникновения на территорию посторонних лиц;

организовать дежурство руководящего состава;

проверку функционирования «горячих линий» по вопросам электроснабжения;

поручить ответственным должностным лицам совместно с оперативно-диспетчерскими службами организации в случае возникновения технологических нарушений, аварий, нештатных или чрезвычайных ситуаций и иных событий на объектах электроэнергетики, повлекших или создающих угрозу наступления последствий для населения и персонала объектов электроэнергетики незамедлительно информировать Дежурную службу Штаба КБР по E-mail: Shtabtekkbr@mail.ru или по телефону 8 960 42 93 996 Камарзаева Э.А.;

сетевым организациям в срок до 20 августа 2026 г. обеспечить направление в адрес Штаба КБР и на E-mail: Shtabtekkbr@mail.ru:

списка руководящего состава с указанием должностей и контактных телефонов;

копии приказа с графиком дежурства в указанные дни.

Установить, что «Горячей линией» по обеспечению бесперебойного электроснабжения потребителей республики определен телефон (8662) 77-19-45 диспетчерской службы филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Каббалкэнерго».

В случае возникновения или угрозы возникновения технологических нарушений, аварий, нештатных или чрезвычайных ситуаций, а также информацию о принятых мерах по их устранению направлять на электронные адреса: Shtabtekkbr@mail.ru, info@kbr.rossetisk.ru.

В соответствии с поручением первого заместителя Председателя Правительства КБР С.А. Говорова рассмотрено обращение Филиала АО «СО ЕЭС» Северокавказского РДУ по вопросу предоставления в диспетчерские центры сводных перечней потребителей, в отношении энергопринимающих устройств которых может осуществляться аварийное ограничение (далее - Перечни) в соответствии с пунктом 5(1) Правил разработки ГАО, первичные получатели команд об аварийных ограничениях (далее - ППК) обязаны предоставлять ежегодно не позднее 15 мая.

Отмечено, что полученные диспетчерскими центрами Перечни используются, в том числе, для формирования заданий на разработку ГОРП.

В соответствии с пунктом 15 Правил разработки, задания диспетчерского центра АО «СО ЕЭС» на разработку ГАО, в том числе на разработку ГОРП, должны ежегодно направляться в адрес ППК не позднее 15 июня.

Задание Филиала АО «СО ЕЭС» Северокавказское РДУ на разработку ГОРП в адрес филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Каббалкэнерго» не направлено в установленный Правилами разработки срок по причине нарушения п. 15 Правил разработчиком.

На основании изложенного Филиалу ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Каббалкэнерго» предложено в срок до 29.06.2026 года проработать обращение Северокавказского РДУ и направить в адрес регионального штаба предложения по разработке ГОРП.

Указано о необходимости организации своевременного направления информации для представления отчетов (информации) в вышестоящие ведомства во избежание ухудшения показателей СТСО по исполнению нормативно-правовых актов и запрашиваемых Федеральным и региональным штабами материалов.

РЕШИЛИ:

1. Руководителям филиалов ПАО «Россети» Северо-Кавказское предприятие МЭС (Болдышев С.В.), ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Каббалкэнерго» (Загаштоков Р.А.); ПАО «РусГидро» - «Кабардино-Балкарский филиал» (Тотров В.Б.), ООО «Промэлектросеть», г. Прохладный (Хаджиев Д.Р.), АО «Газпром газораспределение Нальчик» (Вороков З.В.) обеспечить:

подготовку к осенне-зимнему периоду 2026-2027 гг. объектов предприятия;

представление в Министерство строительства и ЖКХ КБР, Кавказское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, Министерство промышленности, энергетики и торговли КБР информации о ходе подготовки объектов предприятия к работе в осенне-зимний период 2026-2027 годов ежемесячно в срок до 25 числа месяца;

надежное и бесперебойное энергоснабжение потребителей Кабардино-Балкарской Республики, в том числе в период проведения в 2026 году в Российской Федерации единого дня голосования 20 сентября 2026 года обеспечив особый контроль за бесперебойным электроснабжением объектов, задействованных для проведения ЕДГ, за наличием и исправным состоянием резервных источников электроснабжения, готовностью горячих

линий и аварийных бригад предприятия, взаимодействие с руководителями УИК, пунктов проведения ЕДГ;

постоянное взаимодействие дежурных служб субъектов энергетики, ответственных потребителей электро-, газа с едиными дежурно-диспетчерскими службами (ЕДДС) органов местного самоуправления;

проведение работ по обрезке деревьев вдоль трасс воздушных линий;

наличие резервных источников электроснабжения для собственных нужд, а также для электроснабжения социально значимых объектов на случай ЧС;

исполнение Регламента взаимодействия Дежурной службы (ДС) субъекта электроэнергетики с ДС Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения КБР, Правительственной комиссией по обеспечению безопасности электроснабжения (федерального штаба);

постоянный контроль платежной дисциплины потребителей энергоресурсов, в том числе за услуги по передаче электроэнергии.

2. Филиалу ПАО «Россети Северный Кавказ» – «Каббалкэнерго» (Загаштоков Р.А.):

2.1. Организовать исполнение и учет в работе мероприятий протокола заочного заседания Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (федерального штаба) от 27.03.2026 № СЦ-92пр под руководством Министра энергетики Российской Федерации С.Е. Цивилева по вопросам обеспечения готовности объединённой энергосистемы Юга к прохождению периода экстремально высоких температур 2026 года и развитию энергосистемы, в том числе ежемесячное представление информации:

об исполнении протокольных решений в порядке и сроки, указанные в пункте 4 протокола в секретариат Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (федерального штаба) (не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным);

о реализации Плана мероприятий по обеспечению надёжной работы ОЭС Юга при прохождении периода экстремально высоких температур 2026 года (далее - План ПЭВТ 2026 года) в установленные сроки.

2.2. Филиалу ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Каббалкэнерго» в срок до 29.06.2026 года проработать задание Филиала АО «СО ЕЭС» Северокавказское РДУ на разработку ГАО, в том числе на разработку ГОРП и в кратчайший срок, но не позднее 15.07.2026 предоставить в Филиал АО «СО ЕЭС» Северокавказское РДУ сводные перечни потребителей, в отношении энергопринимающих устройств которых может осуществляться аварийное ограничение.

В Перечнях для каждого потребителя обязательно должен быть указан вид экономической деятельности с целью определения величины потребления энергопринимающими устройствами населения и приравненных к ним категорий потребителей и недопущения включения величины потребления указанных потребителей в задание диспетчерского центра на разработку графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности).

Обеспечить соблюдение требований Правил разработки ГАО. О результатах взаимодействия и принятых мерах доложить на очередном заседании Штаба.

3. Рекомендовать Главному управлению МЧС России по КБР (Хашхожев Э.Р.) продолжить совместные учения с субъектами электроэнергетики КБР по ликвидации аварийных ситуаций с угрозой нарушения энергоснабжения при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проверке системы оповещения.

4. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления КБР обеспечить:

оперативное взаимодействие муниципальных ЕДДС с дежурными службами Филиалов ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Каббалкэнерго», ПАО «Россети» Северо-Кавказское предприятие МЭС, ООО «Промэлектросеть», г. Прохладный, АО «Газпром газораспределение Нальчик» для мониторинга состояния электрических, газовых сетей и надежности снабжения потребителей энергетическими ресурсами.

Срок: постоянно.

5. Штабу по обеспечению безопасности электроснабжения Кабардино-Балкарской Республики продолжить взаимодействие с Федеральным штабом в части своевременного обеспечения информацией о выполняемой работе.

6. Контроль за исполнением настоящего протокола оставляю за собой.

Первый заместитель
Председателя Правительства
Кабардино-Балкарской Республики,
руководитель Штаба



С.А. Говоров